

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

GS Yuasa Battery Germany GmbH  
Wanheimer Str. 47  
40472 Düsseldorf

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 101139	4	05.11.2017	04.11.2021

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie  
NP2.3-12

Verwendung  
Use

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2110:2015-10

VdS 2102:2001-07

Köln, den 17.04.2017

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 101139 vom/ dated 17.04.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wartungsfreie Bleibatterie Nennspannung: 12 V Nennkapazität (C <sub>20</sub> ): 2,3 Ah	NP 2.3-12		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 101139 vom/ dated 17.04.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technisches Datenblatt	Date Code taking procedure	26.10.2005	2
Technisches Datenblatt (EN)	NP2.3-12	17.04.2017	1
Tech. Datenblatt Kennzeichnung	NP2.3-12, NP402101-371 [A]	01.08.2013	1
Tech. Datenblatt Kennzeichnung	NP2.3-12, NP402101-360 [A]	01.08.2013	1
Tech. Datenblatt Kennzeichnung	NP2.3-12, NP402101-351 [D]	01.08.2013	1
Technisches Datenblatt	Date Code taking procedure	26.10.2005	2
Konstruktionszeichnungen:			
- Batterie komplett	NP2.3-12, NP402102	23.06.1992	1
- Container	NP2.3-12, NP402103 [B]	18.02.1991	1
- LID	NP2.3-12, NP402104 [G]	04.09.1992	1
- Cover NP NO. 1A	NP201018	07.03.1074	1
- Glass Mat	NP200150-09 [K]	15.04.2016	1
- Vent NV-4	NP200217 [A]	08.03.2010	1
- Terminal NT-5A	NP200211 [E]	16.08.2011	1
- NFYA Panel (Plates pos./neg.)	NP402108-01 (NP2.3-12)	17.05.1999	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 101139 vom/ dated 17.04.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.